

LEGENDA

- UZIOM FeZn 30x4
- EKWIPOTENCJALNA FeZn 30x4
- PRZEWÓD ODGROMOWY FeZn ø8
- H=...m — ZWÓD PIONOWY FeZn ø8, LUB IGLICA ODGROMOWA
- H=...m — MASZT ODGROMOWY NA PODSTAWIE BETONOWEJ
- ZK/... — SKRZYNKA PROBIERCZA PODTYNKOWA ZE ZŁĄCZEM KONTROLNO POMIAROWYM
- POŁĄCZENIE SPAWANE
- POŁĄCZENIE SKRĘCANE
- UZIEMIENIE PRĘTOWE PIONOWE
- SZYNA UZIEMIAJĄCA
- WENTYLATOR

UWAGI

1. Bednarkę FeZn prowadzić w ziemi na głębokości ~0,8m
2. Odcinki bednarki przebiegające pod wjazdami prowadzić w rurach osłonowych typu AROT SRS ø75
3. Miejsca połączeń spawanych oraz przewody uziemiające do wysokości 0,3 nad ziemią i do głębokości 0,2m pod ziemią zabezpieczyć przed korozją farbą antykorozyjną lub lakierem asfaltowym.
4. Z siatką zwodów na dachu połączyć obróbkę blacharską, balustrady, metalowe rynny itp.
5. Podtynkowe przewody odprowadzające należy prowadzić pod tynkiem (w warstwie docieplenia) w grubościennych odgromowych rurach winidurowych.
6. W instalacji należy zachować co najmniej 50cm odstęp izolacyjny od chronionych urządzeń.
7. Rozmieszczenie zwodów pionowych na dachu zweryfikować z projektem wykonawczym wentylacji, klimatyzacji i instalacji CO.

ELBAR ENGINEERING FRANOSZ BARTOSZ
44-203 RYBNIK, ul. Żorska 179a
NIP: 642-302-37-96, REGON: 243186485
T: +48 790 232 602, @: biuro@elbar-engineering.pl, www.elbar-engineering.pl

INWESTOR	MINIBROWAR I RESTAURACJA SPIŻ ARKADIUSZ SPIŻ, UL. RYNEK RATUSZ 2, 50-106 WROCŁAW
TEMAT	REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA FUNKCJĘ USŁUGOWĄ W RAMACH ZADANIA: "GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTU OWCZARNI NALEŻĄCEGO DO KOMPLEKSU PAŁACOWEGO W MIŁKOWIE" WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRĄDOWE I NISKOPRĄDOWE
OBIEKT	BUDYNEK OWCZARNI NALEŻĄCY DO KOMPLEKSU PAŁACOWEGO W MIŁKOWIE UL. WIEJSKA 218, 58-535 MIŁKÓW, DZ. NR 44/70 I 44/11, GMINA PODGÓRZYN

PROJEKT BUDOWLANY	WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE		
1:100	DATA LIPIEC 2016	OPRACOWAŁ	
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ, UZIEMIAJĄCEJ I EKWIPOTENCJALNEJ – RZUT DACHU		PROJEKTOWAŁ mgr inż. Bartosz Franosz	SLK/6385/PWBE/15
		PROJEKTOWAŁ	
		WERYFIKOWAŁ inż. Bolesław Słowiński	158/99
		PROWADZĄCY	

NR PROJEKTU	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU	REWIZJA
16009	PB	ELE	IEL 152	00

A2